



Nachweis

Die Gutachterin, Energietechnik Leipzig GmbH (ETL), bescheinigt, dass das Fernwärmenetz des Unternehmens

**Städtische Werke Borna GmbH,
Am Wilhelmschacht 20, 04552 Borna**

auf Basis der Betreiberangaben sowie Betriebsberichten für das Bilanzierungsjahr 2007 einen Primärenergiefaktor nach DIN V 4701-10 von

$$f_{p,WV} = 0,81$$

erreicht hat.

Die Wärmebereitstellung erfolgte dabei zu

$$n_{KWK} = 0,62$$

aus KWK-Anlagen.

Energietechnik Leipzig GmbH (ETL)

Dipl.-Ing. Markus Müller
(Projektleiter)

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Romek Neumann
(Projektingenieur)